

新冷媒 2016 第 03 号
平成 28 年 5 月 27 日

新冷媒評価結果

公益社団法人日本冷凍空調学会
新冷媒評価委員会
委員長 飛原英治

平成 28 年 5 月 27 日開催の新冷媒評価委員会において、下記申請のあった冷媒ガスの加害性区分を評価した結果、下記の通り判定する。

冷媒番号 : R449A

申請者 : 三井・デュポンフロロケミカル株式会社

判定条件 : (1)ASHRAE34 または ISO817 の A1 または A1/A1 であること。

判定結果 【ASHRAE34 の A1 であると認められる】

(2) 高圧ガス保安法通達（高圧三号）A 法による爆発限界試験による可燃性ガスかどうかの判定

判定結果 【可燃性ガスではない】

(3) 圧力が概ね 5MPa 程度であること。

判定結果 【5MPa 以下】

飽和圧力 : 2.83MPa (60°Cにおいて)

判定結果 : 以上を総合して、冷媒番号 R449A は冷凍保安規則の不活性ガスに掲名できる条件を満足する。

以上