

## 新冷媒評価結果

公益社団法人日本冷凍空調学会  
新冷媒評価委員会  
委員長 飛原英治

令和元年 5 月 30 日開催の新冷媒評価委員会において、下記申請のあった冷媒ガスの FC 容器の種別を評価した結果、下記の通り判定する。

冷媒番号：R407I

申請者：ダイキン工業株式会社

判定条件： 高圧ガス保安法容器保安規則第 2 条による FC 容器種別の判定

公差内で最も高圧となる組成比にて

- ① 48°Cの蒸気圧 : 1.789MPa
- ② ①×5/3 : 2.98MPa
- ③ 60°Cの蒸気圧 : 2.38MPa

注) ゲージ圧

<FC 容器種別> (MPa・ゲージ圧)

種別判定	FC1 類	FC2 類	FC3 類
条件②	3.0 以下	4.0 以下	5.0 以下
条件③	2.4 以下	3.2 以下	4.0 以下

判定結果：以上を総合して、冷媒番号 R407I は容器保安規則の FC1 類容器、FC2 類容器及び FC3 類容器で掲げた条件に満足する。

以上